

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)
N° 1077/18**

• Produit	FS180(H)H2R18 300/500 V - REPERO® énergie
• Utilisation prévue	Câbles pour la distribution d'énergie électrique, contrôle et télécommunications, installés dans des édifices de résidences ou d'autres constructions civiles, soumis aux exigences prévues pour la réaction au feu.
• Fabricant	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italie Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
• Système AVCP	1+
• Norme Harmonisée	EN 50575:2014 + A1:2016
• Organisme Notifié	NB 0051
• Réaction au feu	C _{ca} - s3, d1, a3
• Substances dangereuses	NPD

La performance du produit indiquée ci-dessus est conforme à la performance de réaction au feu déclarée. Cette déclaration de performance a été rédigée, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous l'exclusive responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour compte du producteur de:
Chief Operating Officer, Dr. Ing. Luca Dossena

Lucca, le 6 Novembre, 2018

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)
N° 1078/18**

• Produit	FS180(H)H2R18 300/500 V - REPERO® signalisation et commande
• Utilisation prévue	Câbles pour la distribution d'énergie électrique, contrôle et télécommunications, installés dans des édifices de résidences ou d'autres constructions civiles, soumis aux exigences prévues pour la réaction au feu.
• Fabricant	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italie Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
• Système AVCP	1+
• Norme Harmonisée	EN 50575:2014 + A1:2016
• Organisme Notifié	NB 0051
• Réaction au feu	C _{ca} - s3, d1, a3
• Substances dangereuses	NPD

La performance du produit indiquée ci-dessus est conforme à la performance de réaction au feu déclarée. Cette déclaration de performance a été rédigée, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous l'exclusive responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour compte du producteur de:
Chief Operating Officer, Dr. Ing. Luca Dossena

Lucca, le 6 Novembre, 2018