

PID:

01027000

CID:

CN.R00084

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

EUROFP

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Cavi isolati con pvc con
particolari caratteristiche di
reazione al fuoco
(FS17)**

*PVC insulated cables with special
requirements of reaction to fire
performance
(FS17)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2018-05-03**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---



cosign

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2018-05-03
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Cavi isolati con pvc con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ***PVC insulated cables with special requirements of reaction to fire performance***

Concessionario | Licence Holder

BRUNO BALDASSARI & F.LLI SPA
VIALE EUROPA 118/120
55013 LAMMARI LU
IT - Italy

Marchio | Mark



EUROFP

Costruito a | Manufactured at

PL.R00095 CLBALD.C

55013 LAMMARI

LU Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
CEI UNEL 35716 Ed. 2017

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
CEI UNEL 35716 Ed. 2017

Rapporti | Test Reports

CN18-0022987-01; CN18-0022987-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo | Type of cable

Cavo per energia isolato con PVC di qualità S17. Cavo unipolare senza guaina con conduttore flessibile / Power cable, PVC insulated (S17). Non-sheathed single core cable with flexible conductor

Sigla di designazione | Type designation

FS17

Tensione nominale | Rated voltage

450/750V

Classe di reazione al fuoco | Reaction fire class

Cca - s3 - d1 - a3

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.S00214

- filo distintivo | - identification thread **ve-vi (50-70)**

- stampigliatura | - printing **B. BALDASSARI o/or BALDASSARI CAVI**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.S0001D

BTS.010200.DA2J

Importo modelli IMQ - forfettario annuo - 0102 - Cavi isolati con PVC | IMQ models - yearly amount - 0102 - PVC insulated cables

2

Certificato di Costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 0676

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Prodotto: **Cavo elettrico per energia**
Descrizione: **Cavo unipolare senza guaina**

Designazione: **FS17 450/750 V**

Sezioni: **10 ÷ 300 mm²**

Comportamento al fuoco: **Cca**
Sviluppo di fumo: **s3**
Gocce/particelle incendiate: **d1**
Acidità: **a3**

costruito da:

BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.p.A.
VIALE EUROPA 118/120 - 55013 LAMMARI (LU)


nella Fabbrica:
PI.R00095

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZZ della norma

EN 50575:2014 + A1:2016

nell'ambito del sistema **1+** sono applicate e che

i prodotti soddisfano tutti i requisiti prescritti di cui sopra.


IMQ
Direttore Tecnico 
(Ing. V. Baggio)

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **2018-01-03** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Milano, **2018-01-03**

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per Regolamento 305/2011/UE. Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Mod. 3199CPR/0

Certificato di Costanza delle prestazioni

0051 – CPR – 0677

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

Prodotto: **Cavo elettrico per energia**
Descrizione: **Cavo unipolare senza guaina**

Designazione: **FS17 450/750 V**

Sezioni: **1 ÷ 6 mm²**

Comportamento al fuoco: **Cca**
Sviluppo di fumo: **s3**
Gocce/particelle incendiate: **d1**
Acidità: **a3**

costruito da:

BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.p.A.
VIALE EUROPA 118/120 - 55013 LAMMARI (LU)

nella Fabbrica:
PI.R00095

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZZ della norma

EN 50575:2014 + A1:2016

nell'ambito del sistema **1+** sono applicate e che

i prodotti soddisfano tutti i requisiti prescritti di cui sopra.


IMQ 
Direttore Tecnico CPR
(Ing. V. Baggio)

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **2018-01-03** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Milano, **2018-01-03**

Questo Certificato è rilasciato dall'IMQ S.p.A. quale organismo notificato per Regolamento 305/2011/UE. Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Mod. 3199CPR/0