



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(Allegato IV LVD 2014/35/UE)

*Codice prodotto:* **Corda di rame per impianti di terra**

*Descrizione prodotto:* Corda di rame rosso ricotto, puro al 99.9%, per impianti di messa a terra

*Azienda produttrice:* Bruno Baldassari & F.lli S.p.A., Viale Europa 118/120, 55013 Lammari, Capannori (LU)

**La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante**

*Informazioni aggiuntive sul prodotto:* Corda nuda di rame rosso ricotto, non compatta, classe 2  
Caratteristiche tecniche: Sforzo di trazione massimo 50 N/m,  
Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno  
massimo, sezioni dalla 10 mm<sup>2</sup> alla 400 mm<sup>2</sup>.

*Il cavo descritto rispetta le seguenti normative:* CEI 20-29 – IEC 60228: Costruzione e requisiti  
LC1001 – LC1002: Corde di terra ENEL (63 e 125 mm<sup>2</sup>)

Lammari, 02 febbraio 2021

Mario Baldassari

Presidente