

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)  
N° 1015/17**

---

• <b>Produit</b>	<b>YSLY-JZ/OZ</b>
------------------	-------------------

---

• <b>Utilisation prévue</b>	Câbles pour la distribution d'énergie électrique, contrôle et télécommunications, installés dans des édifices de résidences ou d'autres constructions civiles, soumis aux exigences prévues pour la réaction au feu.
-----------------------------	--

---

• <b>Fabricant</b>	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italie Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
--------------------	---

---

• <b>Système AVCP</b>	3
-----------------------	---

---

• <b>Norme Harmonisée</b>	EN 50575:2014 + A1:2016
---------------------------	-------------------------

---

• <b>Organisme Notifié</b>	NB 2479
----------------------------	---------

---

• <b>Réaction au feu</b>	E <sub>ca</sub>
--------------------------	-----------------

---

• <b>Substances dangereuses</b>	NPD
---------------------------------	-----

---

La performance du produit indiquée ci-dessus est conforme à la performance de réaction au feu déclarée.  
Cette déclaration de performance a été rédigée sous l'exclusive responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour compte du producteur de: Responsable de R&D, Ing. Eduardo Redondo

*Eduardo Redondo*

Lucca, le 15 Juin, 2017