



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N° 1020/17



• **Prodotto** **FG16M16 0,6/1 kV - REPERO® PLUS - unipolare**

• **Usò previsto** Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.

• **Fabbricante** Baldassari Cavi
Viale Europa 118/220
55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia
Tel. +39 0583 43521
www.baldassaricavi.it

• **Sistema AVCP** 1+

• **Norma armonizzata** EN 50575:2014 + A1:2016

• **Organismo notificato** NB 0051

• **Reazione al fuoco** C_{ca} - s1b, d1, a1

• **Sostanze pericolose** NPD

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da: Responsabile R&S, Ing. Eduardo Redondo

Eduardo Redondo

Lucca, 13 Luglio 2017