U-1000 R2V 0,6/1 kV Repero® unipolaire

CPR (UE) n°305/11
E_{ca}

Règlement Produits de Construction/Regolamento Prodotti da Costruzione
Classe conforme aux normes EN 50575:2014 + A1:2016 et EN 13501-6:2014
Classe conforme norme EN 50575:2014 + A1:2016 e EN 13501-6:2014

DoP n° 1001/17

XP C 32-321:2022
NF EN 60332-1-2
2014/35/UE
2011/65/CE
NF 003-1233

Construction et caractéristiques/Costruzione e requisiti
Propagation de la flamme/Propagazione fiamma
Directive Basse Tension/Direttiva Bassa Tensione
Directive RoHS/Direttiva RoHS
Licence LCIE/Certificato LCIE



NB 2479

DESCRIPTION

Câble pour le transport d'énergie isolé en polyéthylène réticulé avec gaine en PVC, non propagateur de la flamme et répondant au Règlement Produits de Construction (RPC).

Conducteur
Fil rigide de cuivre rouge recuit, classe 1 (section ≤ 4 mm²)
Corde rigide de cuivre rouge recuit, circulaire compactée, classe 2 (section ≥ 6 mm²)

Isolation
Mélange de polyéthylène réticulé XLPE

Gaine extérieure
Melange thermoplastique en PVC

Coloris des conducteurs
Norme NF C 32-081

Coloris de la gaine
Noir

Marquage à jet d'encre
NF-USE 1350 REPERO® U-1000 R2V (section) (m) (année) (traçabilité)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale Uo/U: *0,6/1 kV*

Température maximale de service: *90°C*

Température minimale de service: *-25°C (pose fixe)*

Température minimale de pose: *-10°C*

Température maximale de court-circuit: *250°C*

Effort maximum de traction: *50 N/mm²*

Rayon minimum de courbure: *6 fois le diamètre extérieur maximum*

Conditions d'utilisation
Câble pour le transport d'énergie dans les installations industrielles, à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments. Particulièrement indiqués en cas de températures de service élevées ou lorsque une résistance aux agents atmosphériques et aux rayonnements solaires est requise. Indiqué pour pose à l'air libre, sur cloisons ou structures métalliques. Si enterré, prévoir une protection mécanique de type goulotte, caniveau ou conduits similaires. Peut être utilisé dans des environnements à risque d'explosion avec une protection mécanique adéquate (la charge de l'intensité admissible doit être réduite de 15%). Résistant aux UV avec classe AN3 selon la norme NF C 15-100.

DESCRIZIONE

Cavo per energia isolato in polietilene reticolato sotto guaina di PVC, non propagante la fiamma e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Conduttore
Filo rigido di rame rosso ricotto, classe 1 (sezione ≤ 4 mm²)
Corda rigida di rame rosso ricotto, circolare compatta, classe 2 (sezione ≥ 6 mm²)

Isolante
Mescola di polietilene reticolato XLPE

Guaina esterna
Mescola termoplastica di PVC

Colore anime
Normativa NF C 32-081

Colore guaina
Nero

Marcatura a inchiostro
NF-USE 1350 REPERO® U-1000 R2V (sez) (m) (anno) (tracciabilità)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV

Temperatura massima di esercizio: 90°C

Temperatura minima di esercizio: -25°C (posa fissa)

Temperatura minima di posa: -10°C

Temperatura massima di corto circuito: 250°C

Sforzo massimo di trazione: 50 N/mm²

Raggio minimo di curvatura: 6 volte il diametro esterno massimo

Condizioni di impiego
Cavo per trasporto energia in installazioni industriali, all'interno o all'esterno di edifici, particolarmente indicato in caso di elevate temperature di esercizio o quando è richiesta la resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni solari. Per posa in aria libera, su murature o strutture metalliche, adatto anche alla posa interrata in canalizzazioni, tubazioni o similari in modo da assicurare una buona protezione meccanica. Con adeguata protezione meccanica può essere utilizzato in ambienti a rischio di esplosione (il carico ammissibile di corrente deve essere ridotto del 15%). Resistente ai raggi UV con classe AN3 secondo la norma NFC 15-100.

BALDASSARI® CAVI

U-1000 R2V 0,6/1 kV Repero® unipolaire

Formation Formazione n° x mm²	*Ø approx. conducteur* Ø indicativo conduttore mm	*Épaisseur moyenne isolant* Spessore medio isolante mm	*Épaisseur minimum gaine* Spessore minimo guaina mm	*Ø approx. production* Ø indicativo produzione mm	*Poids approx. câble* Peso indicativo cavo kg/km	*Résistance électrique max à 20°C* Resistenza elettrica max a 20°C ohm/km	*Intensité admissible* Portata di corrente *À l'air libre* In aria libera *30°C* A	 *Enterré* Interrato *20°C* A
1 x 1,5	1,4	0,7	0,92	5,0	38	12,1	24	31
1 x 2,5	1,8	0,7	0,92	5,4	48	7,41	33	41
1 x 4	2,5	0,7	0,92	5,8	65	4,61	45	53
1 x 6	3,1	0,7	0,92	6,6	87	3,08	58	66
1 x 10	3,6	0,7	0,92	7,5	129	1,83	80	87
1 x 16	4,8	0,7	0,92	8,4	190	1,15	107	113
1 x 25	5,9	0,9	0,92	9,9	286	0,727	138	144
1 x 35	7,0	0,9	0,92	11,0	375	0,524	169	174
1 x 50	8,2	1,0	0,92	12,4	491	0,387	207	206
1 x 70	9,8	1,1	0,92	14,2	690	0,268	268	254
1 x 95	11,4	1,1	1,00	16,1	937	0,193	328	301
1 x 120	12,9	1,2	1,00	17,8	1163	0,153	382	343
1 x 150	14,2	1,4	1,08	19,9	1464	0,124	441	387
1 x 185	15,9	1,6	1,08	22,1	1792	0,0991	506	434
1 x 240	18,3	1,7	1,16	24,8	2360	0,0754	599	501
1 x 300	22,5	1,8	1,24	30,3	3050	0,0601	693	565
1 x 400*	25,2	2,0	1,40	32,7	3850	0,0470	779	690
1 x 500*	28,9	2,2	1,56	37,5	5050	0,0366	870	780
1 x 630*	31,2	2,4	1,72	40,2	6160	0,0283	995	880

* *section sans Certification NF-USE*/sezione non a marchio NF-USE

N.B. Le coefficient de résistance thermique du sol qui a été pris comme référence pour le calcul de l'intensité des câbles enterrés est de 1 K.m/W et la profondeur de pose est de 0.6 m (pour des conditions différentes, appliquer les facteurs de correction de la NF C 15-100 tableaux 52G - 52N - 52O - 52P - 52Q - 52R - 52S - 52T). Le calcul de l'intensité a été exécuté en considérant un circuit à 3 conducteurs actifs (pour les câbles unipolaires), à 2 conducteurs actifs pour les câbles à 2 âmes et à 3 conducteurs actifs pour les autres formations.

N.B. Il coefficiente di resistività termica del terreno preso a riferimento per il calcolo della portata dei cavi interrati è di 1 K.m/W, profondità di posa 0,6 m (per condizioni differenti applicare i fattori correttivi dettati dalla NF C 15-100 tabelle 52G - 52N - 52O - 52P - 52Q - 52R - 52S - 52T). Calcolo della portata di corrente eseguito considerando un circuito con 3 conduttori attivi (per cavi unipolari); eseguito considerando 2 conduttori attivi per cavi a 2 anime e 3 conduttori attivi per le altre formazioni.