



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**  
**N° 1065/20**



---

• <b>Prodotto</b>	<b>FG17 450/750 V - REPERO® PLUS - fino a 6 mm<sup>2</sup></b>
• <b>Usò previsto</b>	Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
• <b>Fabbricante</b>	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
• <b>Sistema AVCP</b>	1+
• <b>Norma armonizzata</b>	EN 50575:2014 + A1:2016
• <b>Organismo notificato</b>	NB 0051
• <b>Reazione al fuoco</b>	C <sub>ca</sub> - s1b, d1, a1
• <b>Sostanze pericolose</b>	NPD

---

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da:  
Chief Operating Officer, Dott. Ing. Luca Dossena



Lucca, 22 Ottobre 2020



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**  
**N° 1066/20**



---

• <b>Prodotto</b>	<b>FG17 450/750 V - REPERO® PLUS - superiore a 6 mm<sup>2</sup></b>
• <b>Usò previsto</b>	Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
• <b>Fabbricante</b>	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
• <b>Sistema AVCP</b>	1+
• <b>Norma armonizzata</b>	EN 50575:2014 + A1:2016
• <b>Organismo notificato</b>	NB 0051
• <b>Reazione al fuoco</b>	C <sub>ca</sub> - s1b, d1, a1
• <b>Sostanze pericolose</b>	NPD

---

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da:  
Chief Operating Officer, Dott. Ing. Luca Dossena



Lucca, 22 Ottobre 2020