

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N° 1041/17**

• Prodotto	H07Z1-R Type 2 - fino a 6 mm²
• Usò previsto	Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
• Fabbricante	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
• Sistema AVCP	1+
• Norma armonizzata	EN 50575:2014 + A1:2016
• Organismo notificato	NB 0051
• Reazione al fuoco	C _{ca} - s1b, d1, a1
• Sostanze pericolose	NPD

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da:
Chief Operating Officer, Dott. Ing. Luca Dossena

Lucca, 18 Dicembre 2018



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N° 1042/17



• Prodotto	H07Z1-R Type 2 - superiore a 6 mm²
• Usò previsto	Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
• Fabbricante	Baldassari Cavi Viale Europa 118/220 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
• Sistema AVCP	1+
• Norma armonizzata	EN 50575:2014 + A1:2016
• Organismo notificato	NB 0051
• Reazione al fuoco	C _{ca} - s1b, d1, a1
• Sostanze pericolose	NPD

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da:
Chief Operating Officer, Dott. Ing. Luca Dossena



Lucca, 18 Dicembre 2018