

LCIE N° : NF003_1233

Titulaire :
License Holder:BRUNO BALDASSARI & F. LLI spa
Viale Europa, 118/120
55013 - LAMMARI (LUCCA) - ITALIESite de fabrication :
Factory:BRUNO BALDASSARI & F. LLI spa (N°1350FC)
Viale Europa, 118/120
55013 - LAMMARI (LUCCA) - ITALIEProduit :
Product:U-1000 R2V: Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine
de protection en polychlorure de vinyle
Cross-linked polyethylene insulated cables covered with a polyvinyl chloride
sheathMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

BALDASSARI CAVI REPERO ®

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

U-1000 R2V

Caractéristiques principales :
Main characteristics:1 x (1,5 - 300 mm²) ; 2 x (1,5 - 35 mm²) ; (3-4) x (1,5 - 300 mm²) ;
5 x (1,5 - 25 mm²)Informations complémentaires :
Additional information:

Les câbles couverts par cette licence n'ont pas été évalués selon l'annexe B, ni l'annexe C de la norme NF C 32-321 : 2022. Pour que ces câbles puissent être incorporés de façon durable dans des ouvrages de construction (bâtiments et ouvrages du génie civil) ou des parties d'ouvrages de construction, il appartiendra au titulaire de cette licence de démontrer la conformité au classement EVCP 3 : Eca a minima du Règlement (UE) N° 305/2011 (RPC). La preuve pourra être apportée par une déclaration des performances ainsi que par le marquage CE et le classement RPC apposés sur le câble. Les performances au feu telles que prévues à l'annexe B de la norme NF C 32-321 : 2022 (Eca), de même que le classement C2 prévu par l'annexe C ne sont pas couverts par la présente licence. The cables covered by this license have neither been evaluated according to annex B, nor annex C of standard NF C 32-321: 2022. In order for these cables to be incorporated in a permanent manner in construction works or parts (buildings and civil engineering works), it will be up to the license holder to demonstrate compliance with the AVCP 3 classification: Eca a minima of Regulation (EU) No 305/2011 (CPR). Proof may be provided by a declaration of performance as well as by the CE marking and CPR classification affixed on the cable. Fire performance as per Annex B of standard NF C 32-321: 2022 (Eca), as well as the classification C2 as per Annex C are not covered by this license

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 32-321:2022

Documents pris en compte :
Relevant documents:TR N° 29599065-818886 Version : 01, 17773047-786067 Version : 01,
60029013-5292 49, 60029013- 529251, 113159-624466, 113159-624872,
115842-631334, 127680- 656440, 127680-656441Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 02/02/2026

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Jérôme REYSSON
LABORATOIRE CENTRAL DES
Industries Electriques
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408.367.74
33 avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Responsable Certification/Certification Officer