



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)
N° 1080/19



• Prodotto	07V2-K
-------------------	---------------

• Usò previsto	Cavi per la distribuzione di energia elettrica, controllo e telecomunicazioni, installati in edifici residenziali o altre costruzioni civili, soggetti ai requisiti previsti per la reazione al fuoco.
-----------------------	--

• Fabbricante	Baldassari Cavi Viale Europa 118/120 55013 Lammari - Capannori (Lucca) - Italia Tel. +39 0583 43521 www.baldassaricavi.it
----------------------	---

• Sistema AVCP	3
-----------------------	---

• Norma armonizzata	EN 50575:2014 + A1:2016
----------------------------	-------------------------

• Organismo notificato	NB 0987
-------------------------------	---------

• Reazione al fuoco	E _{ca}
----------------------------	-----------------

• Sostanze pericolose	NPD
------------------------------	-----

La prestazione di prodotto sopra indicata è conforme alla prestazione di reazione al fuoco dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è stata redatta, in conformità al Regolamento (UE) n° 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante sopraccitato.

Firmato per conto del produttore da:
Chief Operating Officer, Dott. Ing. Luca Dossena



Lucca, 31 Ottobre 2019